



Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Basic nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung

- Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- Behälterdeckel mit Schnellspanverschluss geruchsdicht verschlossen
- Zu- und Ablauf für Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522 sowie an HT-Rohr nach DIN 19560
- Geringer Platzbedarf, max. Breite 800 mm

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht
		NS	l	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	l	mm	kg
612330	Rho 2-200	2	200	500	1210	760	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 760 x 1590	100
612331	Rho 4-400	4	400	770	1635	760	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 760 x 1590	140
612332	Rho 7,5-750	7,5	750	1280	1930	800	1940	1825	1320	1250	150	300	1930 x 800 x 1940	170
612333	Rho 10-1000	10	1000	1740	2545	800	1940	1825	1320	1250	150	400	2545 x 800 x 1940	210

Mall-Fettabscheider aus Kunststoff PE-LMD NeutraRho Smart mit Absaugvorrichtung nach EN 1825-1 und DIN 4040-100 zur Freiaufstellung

- Ausführung mit zusätzlicher Absaugvorrichtung aus PE 100 zur manuellen geruchsfreien Entleerung des Fettabscheiders
- Mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2"
- Anlage komplett montiert
- Bedienungsseite in Fließrichtung rechts/links

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Nenn- größe	Schlamm- fanginhalt	Gesamt- inhalt	Außen- maße L	Außen- maße B D 1	Gesamt- tiefe H 1	Gesamt- tiefe H 2	Zulauf a	Ablauf b	Nenn- weite	Fett- speicher- menge	Max. Bauteil- größe L x B x H mm	Gesamt- gewicht
		NS	l	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DN	l	mm	kg
612334	Smart 2-200	2	200	500	1210	990	1590	1480	1020	950	100	80	1210 x 990 x 1590	110
612335	Smart 4-400	4	400	770	1635	990	1590	1480	1020	950	100	160	1635 x 990 x 1590	150
612336	Smart 7,5-750	7,5	750	1280	1930	1030	1934	1825	1320	1250	150	300	1930 x 1030 x 1940	180
612337	Smart 10-1000	10	1000	1740	2545	1030	1934	1825	1320	1250	150	400	2545 x 1030 x 1940	220

Bestell-Nummer Optionen für beide Ausführungen

- OAT035 Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 2 + 4
- OAT036 Probenahmeeinrichtung waagerechter Ablauf zu NS 7,5 + 10
- OAT037 Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 2 + 4
- OAT038 Probenahmeeinrichtung senkrechter Ablauf zu NS 7,5 + 10
- OAT040 Anschlusskasten Aufputz für Storz-Kupplung

Hinweis zum Rückstauschutz

Liegt der Ruhe-Wasserspiegel der Abscheideranlage für Fette unterhalb der Rückstauenebene, ist diese nach DIN EN 1825-2 Absatz 7.3 über eine nachgeschaltete Hebeanlage in Kombination mit einer Rückstauschleife zu entwässern um einen störungsfreien Schutz gegen Rückstau zu garantieren.

Fettabscheideranlage NeutraRho inkl. Absaugvorrichtung, Schauglas und manueller Füllereinheit auf Anfrage

Webcode **M5571**

